



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.000468.02.22

17. 02. 2022 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 22/02.12.000246-2 от 27.01.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 31.01.2022 по 17.02.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "Стройторг+" (ИНН:7718125898, ОГРН:1037739478149)
Адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А, строение 1, эт. 4, каб. 406 (Россия)

Объект экспертизы: Готовая эластичная полимерная гидроизоляция для стен, потолков и полов во влажных помещениях (мастика)

Сведения об изготовителе: ООО "Стройторг+"
Адрес: Московская область, Дмитровский район, п. Горшково, строение 240 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.22-031-47231221-2021 "Готовая эластичная полимерная гидроизоляция для стен, потолков и полов во влажных помещениях (мастика)"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.22-031-47231221-2021 "Готовая эластичная полимерная гидроизоляция для стен, потолков и полов во влажных помещениях (мастика)", данные о составе, протокол испытаний, этикетка, договор аренды, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой пасту со специфическим запахом. Состав: водная стирол акриловая дисперсия, титан диоксид, карбонат кальция, дибутилфталат, триполифосфат натрия, добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.756 от 14.02.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,01
Стирол, мг/м ³	менее 0,001	не более 0,002

014050

Формальдегид, мг/м.куб

менее 0,001

0,01

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, винилбензолу, дибутилфталату, известняку, полифосфату.

Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары и пыль продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает раздражение.

Область применения: Для устройства сплошной бесшовной гидроизоляции поверхностей перед облицовочными работами во влажных помещениях (душевые, в том числе без поддона, ванны, туалеты, прачечные, балконы, лоджии и т.д.). Подходит для нанесения на бетон, штукатурку (в т.ч. гипсовую), кирпичную кладку, гипсокартон и другие поверхности, в т.ч. не влагостойкие. Возможно использование в системе полов с подогревом, а также для заполнения стыковых зазоров (мест выхода пластиковых и металлических водопроводных труб, угловых соединений строительных конструкций и др.). Для внутренних и наружных работ

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований инструкции по применению, ТУ 20.30.22-031-47231221-2021. При работе применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

Заключение: Продукция: Готовая эластичная полимерная гидроизоляция для стен, потолков и полов во влажных помещениях (мастика) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов

